

Zielona Góra, dnia 03 czerwca 2011 r.

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 2
65-436 Zielona Góra
ul. Staffa 10

Sprawa ZE 2-204- 3/2011

Wykonawcy

którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 4.845.000 euro na **zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Staffa 10 przy Szkole Podstawowej nr 17 w Zespole Edukacyjnym nr 2 w Zielonej Górze w ramach programu rządowego "Radosna szkoła „**

W dniu 01 czerwca 2011 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuję treść pytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1:

W dokumentacji przetargowej Zamawiający zamieścił specyfikację urządzeń metalowych oraz drewnianych konkretnego producenta z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych. Czy Zamawiający uważa za równoważne i dopuszcza urządzenia konstrukcji metalowej zabezpieczonej antykorozyjnie, o podobnych cechach funkcjonalnych, posiadających niezbędne atesty i certyfikaty oraz okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń placu zabaw o podobnej funkcji i z zastosowaniem materiałów zgodnych ze specyfikacją lub równoważne o parametrach nie gorszych w stosunku do wzoru. Każde zastosowanie materiałów równoważnych wymaga akceptacji Projektanta i zgody Inwestora po złożeniu wniosku wraz z atestami i certyfikatami. Zastosowanie wyposażenia o gorszych parametrach materiałowych jest niedopuszczalne. W przypadku zastosowania elementów zabawowych innego producenta niż zostały dobrane w projekcie, należy zwrócić szczególną uwagę na ich rozmieszczenie ze względu na wielkość stref bezpiecznych. Jednocześnie muszą być spełnione wymogi określone w Specyfikacji technicznej, projekcie zagospodarowania i w SIWZ w tym szczególnie pozostałe warunki. Niedopuszczalne jest przekroczenie stref bezpiecznych i nachodzenie ich na siebie. Wszelkie zmiany winny być udokumentowane w postaci rysunkowej w tzw. dokumentacji powykonawczej.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Dyrektor Szkoły
Jarosław Skorulski